

RES: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4424/2018 - SOLIC. DE COMPRAS Nº 4640/2018

Robson Vieira <robsonvieira@controllmaster.com.br>

qua 19/09/2018 08:09

Para: Reinaldo Formaggio <rformaggio@coden.com.br>;

Cc: 'Robson Vieira' <robsonvieira@controllmaster.com.br>;

Prioridade: Alta

Prezados,

Com relação ao tanque para estoque da solução de hipoclorito de sódio em **PEAD (polietileno de alta densidade)** e volume de 16.000 l, estamos com dificuldade de encontrar no mercado tanques com o volume solicitado.

Diante do exposto, gostaríamos de saber se pode ser aceito tanque em **PPAD (polipropileno de alta densidade)** visto que fabricamos tanques nesse material ou dois tanques menores em PEAD.

No aguardo do seu retorno.

Atenciosamente,

Robson Vieira Barbosa


Vendas Técnicas

Controll Master Industrial Ltda

(031) 99273-0090 robsonvieira@controllmaster.com.br



www.controllmaster.com.br

 Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

Líder no fornecimento de produtos com tecnologia para tratamento de água. Notadamente, na remoção de íons de ferro, manganês, alumínio e arsênio em águas para consumo humano.

De: Robson Vieira [mailto:robsonvieira@controllmaster.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 17 de setembro de 2018 21:48

Para: rformaggio@coden.com.br

Cc: 'Robson Vieira' <robsonvieira@controllmaster.com.br>

Assunto: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4424/2018 - SOLIC. DE COMPRAS Nº 4640/2018

Prezados,

A **ACQUANOX SOLUÇÕES AMBIENTAIS**, tem o interesse em participar do referido pregão, porém, ressaltamos que o nossos equipamentos são compostos por módulos com capacidade de produzir 25 Kg de forma independente, o que assegura uma maior mobilidade, pois caso um módulo apresente alguma anomalia os demais continuarão em operação, assegurando 66% da produção. Os dois módulos restantes poderão ainda serem ajustados de forma a garantir 95% da demanda necessária, até a manutenção corretiva.

Para a capacidade de produção de 70 Kg de cloro ativo por dia, o equipamento a ser proposto será o modelo GRC-75, demonstrado em foto no folder em anexo.

A nossa questão está relacionada ao item a seguir:

b) Comprovação técnico-operacional: Será realizada mediante a apresentação de certidões e/ou atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. As características de e/ou parcelas de maior relevância técnica e/ou valor significativo do objeto licitado estão discriminados no quadro abaixo:

item 1 - Descrição dos Serviços:

A Licitante deverá comprovar por meio de certidões e/ou atestados de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ter fornecido gerador de Hipoclorito de Sódio com capacidade de produção igual ou superior 70kg de cloro ativo/dia.(em funcionamento).

Quanto ao atestado de capacidade técnica exigido, não possuímos um atestado para capacidade igual ou superior a 70 Kg e como o nosso equipamento a ser ofertado será o GRC-75, composto de três módulos independentes com produção de 25 Kg de cloro ativo por dia cada um, gostaríamos que avaliassem a possibilidade de rever a apresentação de um atestado de fornecimento de um gerador de hipoclorito de sódio com capacidade de produção igual ou maior de 25 Kg de cloro ativo por dia.

No aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,

Robson Vieira Barbosa


Vendas Técnicas

Controll Master Industrial Ltda

(031) 99273-0080 robsonvieira@controllmaster.com.br



www.controllmaster.com.br

 Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio ambiente.

Líder no fornecimento de produtos com tecnologia para tratamento de água. Notadamente, na remoção de íons de ferro, manganês, alumínio e arsênio em águas para consumo humano.



Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Serviço Municipal de Água e Esgoto

Nova Odessa, 20 de setembro de 2018.

À

Acquanox Soluções Ambientais

A/C. Sr. Robson Vieira Barbosa

Referente: resposta de questionamento ao Edital Pregão Presencial nº 0003/2018.

Em atendimento ao questionamento realizado por sua empresa, visando esclarecer possíveis dúvidas, temos a seguinte consideração:

As especificações técnicas contidas no presente edital são as que atendem a demanda da Companhia, motivo pelo qual, quanto a este item, será mantida as exigências e especificações contida no edital Pregão Presencial nº 0003/2018.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente



Reinaldo Formaggio
Pregoeiro