



LIGAÇÃO PREDIAL DOMICILIAR
S/ escala

01 - Tê de serviço integrado (63 ou 110) X 20mm

02 - Adaptador PEAD 20mm

03 - Curva galvanizada 90° X 20mm

NOTAS:

Os registros destinados a descarga previstos no projeto, deverão possuir o tubo que conduz o descarte de água conectado preferencialmente na sequência de prioridades abaixo:

1 - Conexão com a boca de lobo mais próxima (na impossibilidade deste, item 02);

2 - Conexão com o poço de visita da galeria de água pluvial mais próximo (na impossibilidade deste, item 03);

3 - Descarte superficial pela sarjeta;

LEGENDA:

- Rede de PEAD de Ø63mm
- Rede de PEAD de Ø110mm
- Rede de PEAD de Ø160mm
- Registro de gaveta (Uso Operacional)
- Delimitação de divisa de loteamento

CODEN

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Empresa da Prefeitura

TITULO

SITUAÇÃO EXISTENTE:

ADEQUAÇÃO DE SETORIZAÇÃO COM MEDIÇÃO DE VAZÃO E SUBSTITUIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA E DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DO "SETOR 17 - JARDIM CAPUAVA", NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

PREFEITO MUNICIPAL: BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA	FOLHA: ÚNICA
DIRETOR PRESIDENTE: ENGº RICARDO ONGARO	
AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº ERIC ANTHONY PADELA	
DESENHO: TECº THIAGO S. RODRIGUES; ESCALAS: 1:1000; DATA: 19/JAN/2017	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA
DIRETOR PRESIDENTE - ENGº RICARDO ONGARO

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº ERIC ANTHONY PADELA
CREA: 5061923291
ART: 28027230171480205