

### Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Abril/2024

Volume de Efluente Tratado: 319.046,69 m<sup>3</sup>/mês  
 Volume (média dia): 10.634,89 m<sup>3</sup>/dia  
 Volume (médio): 123,09 L/s

#### Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 - Art. 16
Turbidez	35,8	14,2	60,33%	-	-
Cor	78	74	*	-	-
Alcalinidade	218,33	184,67	*	-	-
Condutividade	966	857	*	-	-
T(°C)	24,4	25,1	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,16	7,30	Ok	5 à 9	5 à 9
NO <sub>2</sub>	<0,0050	6,2	*	-	-
NO <sub>3</sub>	2,67	13,10	*	-	-
NH <sub>3</sub> -N	36,36	26,45	*	-	-
P Total (mg/L)	46,25	1,761	*	-	-
DQO (mg/L)	3035	88	97,10%	-	-
DBO (mg/L)	360	14	96,11%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	160	0,6	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	3,73	5,04	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	2,3x10 <sup>6</sup>	3,3x10 <sup>5</sup>	85,65%	-	-

#### Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016  
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br  
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118