

Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Outubro/2024

Volume de Efluente Tratado: 367.218,16 m³/mês
 Volume (média dia): 11.845,75 m³/dia
 Volume (médio): 137,10 L/s

Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 - Art. 16
Turbidez	989	0,38	99,96%	-	-
Cor	133	95	*	-	-
Alcalinidade	318,87	223,70	*	-	-
Condutividade	920	961	*	-	-
T(°C)	25	25	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,21	7,30	Ok	5 à 9	5 à 9
NO ₂	<0,0050	8,2	*	-	-
NO ₃	10,02	23,37	*	-	-
NH ₃ -N	29,75	33,47	*	-	-
P Total (mg/L)	42,72	2,643	*	-	-
DQO (mg/L)	3215	55	98,29%	-	-
DBO (mg/L)	1610	6	99,63%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	300	0,2	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	2,13	6,4	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	3,3x10 ⁶	220	99,99%	-	-

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118