

Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Dezembro/2024

Volume de Efluente Tratado: 412.618,75 m³/mês
 Volume (média dia): 13.310,28 m³/dia
 Volume (médio): 154,05 L/s

Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 - Art. 16
Turbidez	213	31,5	85,21%	-	-
Cor	126	75	*	-	-
Alcalinidade	227,44	120,40	*	-	-
Condutividade	853	707	*	-	-
T(°C)	25	24	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,03	7,03	Ok	5 à 9	5 à 9
NO ₂	<0,0050	21	*	-	-
NO ₃	3,23	89,88	*	-	-
NH ₃ -N	40,5	22,31	*	-	-
P Total (mg/L)	75,82	0,93	*	-	-
DQO (mg/L)	3950	68	98,27%	-	-
DBO (mg/L)	2224	6	99,73%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	250	0,5	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	1,41	4,39	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	7,9x10 ⁶	230x10 ²	99,71%	-	-

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118