

**RELATÓRIO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA
NOVEMBRO DE 2024**

<i>PARÂMETROS</i>	<i>UNIDADE</i>	<i>VMP⁽¹⁾</i>	<i>RESULTADO</i>
ASPECTO	-----	Límpido	Límpido
ODOR	-----	Nenhum	Nenhum
COR	UH ⁽²⁾	15	4,16
TURBIDEZ	UNT ⁽³⁾	5,0	0,19
ALCAL. BICARBONATO	mg/l	250,0	15,00
ALUMINA RESIDUAL	mg/l	0,2	0,001
CLORETO	mg/l	250,0	27,67
CORO RESIDUAL	mg/l	0,20 a 5,0	1,07
DUREZA	mg/l	300,0	27,67
FERRO	mg/l	0,30	0,003
FLUORETO	mg/l	0,60 a 0,80	0,68
MANGANÊS	mg/l	0,1	0,003
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	mg/l	Min 6,5	7,60
pH	-----	6,0 a 9,0	7,14
SULFATO	mg/l	250,0	8,00
NITRITO	mg/l	1,0	0,004
NITRATO	mg/l	10,0	1,73
CONDUTIVIDADE	µS/cm	**	110,00
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100 mL	Ausente em 95%	Ausente
ESCHERICHIA COLI	NMP/100 mL	Ausente	Ausente

O volume de chuvas registradas no mês de novembro foi de **267,20 mm**

(1) Valor Máximo Permitido

(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

(3) Unidade de Turbidez

(**) VMP sem comparativo

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016
Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br
CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118