

Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Fevereiro/2025

Volume de Efluente Tratado: 367.769,93 m³/mês
 Volume (média dia): 13.134,64 m³/dia
 Volume (médio): 152,02 L/s

Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 – Art. 16
Turbidez	197	40	79,69%	-	-
Cor	82	63	*	-	-
Alcalinidade	170,86	75,32	*	-	-
Condutividade	530	515	*	-	-
T(°C)	27	27	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	6,98	6,89	Ok	5 à 9	5 à 9
NO ₂	<0,0050	<0,0050	*	-	-
NO ₃	<0,30	1,73	*	-	-
NH ₃ -N	12,6	9,71	*	-	-
P Total (mg/L)	29,76	1,255	*	-	-
DQO (mg/L)	1175	138	88,25%	-	-
DBO (mg/L)	296	24	91,89%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	100	1	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	4,45	4,98	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	2,3x10 ⁵	1,1x10 ³	99,52%	-	-

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118