

Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Abril/2025

Volume de Efluente Tratado: 377.654,11 m³/mês
 Volume (média dia): 12.588,47 m³/dia
 Volume (médio): 145,70 L/s

Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 – Art. 16
Turbidez	>1000	73,4	92,66%	-	-
Cor	790	43	*	-	-
Alcalinidade	231,54	88,62	*	-	-
Condutividade	839	668	*	-	-
T(°C)	28	26,7	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,30	7,34	Ok	5 à 9	5 à 9
NO ₂	<0,0050	19	*	-	-
NO ₃	<0,30	84,35	*	-	-
NH ₃ -N	54,13	14,21	*	-	-
P Total (mg/L)	53,14	1,76	*	-	-
DQO (mg/L)	824	62	92,47%	-	-
DBO (mg/L)	150	5	96,67%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	300	0,2	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	0,38	4,61	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	4,9x10 ⁶	27	99,99%	-	-

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118