

### Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Agosto/2025

Volume de Efluente Tratado: 321.563,17 m<sup>3</sup>/mês  
 Volume (média dia): 10.373,00 m<sup>3</sup>/dia  
 Volume (médio): 120,06 L/s

#### Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 - Art. 16
Turbidez	273	15,3	94,39%	-	-
Cor	232	112	*	-	-
Alcalinidade	320,87	221,96	*	-	-
Condutividade	1022	1031	*	-	-
T(°C)	22,4	22,0	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,63	8,04	Ok	5 à 9	5 à 9
NO <sub>2</sub>	<0,0050	<0,0050	*	-	-
NO <sub>3</sub>	<0,30	<0,30	*	-	-
NH <sub>3</sub> -N	24,79	18,6	*	-	-
P Total (mg/L)	47,37	0,975	*	-	-
DQO (mg/L)	3050	140	95,41%	-	-
DBO (mg/L)	745	10	98,66%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	125	<0,1	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	3,1	8,3	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	3,3x10 <sup>5</sup>	<1,8x10 <sup>2</sup>	99,94%	-	-

#### Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016  
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br  
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118