

### Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Julho/2025

Volume de Efluente Tratado: 321.563,17 m<sup>3</sup>/mês  
 Volume (média dia): 10.373,00 m<sup>3</sup>/dia  
 Volume (médio): 120,06 L/s

#### Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 - Art. 16
Turbidez	510	22,4	95,61%	-	-
Cor	109	56	*	-	-
Alcalinidade	300,73	157,31	*	-	-
Condutividade	988	847	*	-	-
T(°C)	20,0	21,0	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	6,40	7,00	Ok	5 à 9	5 à 9
NO <sub>2</sub>	<0,0050	1,8	*	-	-
NO <sub>3</sub>	<0,30	4,98	*	-	-
NH <sub>3</sub> -N	58,68	17,98	*	-	-
P Total (mg/L)	49,48	1,926	*	-	-
DQO (mg/L)	3360	136	95,95%	-	-
DBO (mg/L)	683	30	95,61%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	250	1,0	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	2,0	4,0	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	2,3x10 <sup>6</sup>	<1,8x10 <sup>2</sup>	99,99%	-	-

#### Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016  
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - [sac@coden.com.br](mailto:sac@coden.com.br)  
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118