

Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Setembro/2025

Volume de Efluente Tratado: 353,142,50 m³/mês
Volume (média dia): 11.771,42 m³/dia
Volume (médio): 136,24 L/s

Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 - Art. 16
Turbidez	44	42	*	-	-
Cor	187	84	*	-	-
Alcalinidade	251,50	253,66	*	-	-
Condutividade	927	854	*	-	-
T(°C)	23,6	24	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,48	7,49	Ok	5 à 9	5 à 9
NO ₂	<0,10	0,19	*	-	-
NO ₃	3,42	2,30	*	-	-
NH ₃ -N	51,24	36,78	*	-	-
P Total (mg/L)	9,977	2,137	*	-	-
DQO (mg/L)	873	106	87,86%	-	-
DBO (mg/L)	439	19	95,67%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	5	1	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	1,5	5,6	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	1,4x10 ⁷	2,3x10 ³	99,98%	-	-

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016
Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br
CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118