

### Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Outubro/2025

Volume de Efluente Tratado: 349.320,88 m<sup>3</sup>/mês  
 Volume (média dia): 11.268,41 m<sup>3</sup>/dia  
 Volume (médio): 130,42 L/s

#### Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 - Art. 16
Turbidez	111	92	*	-	-
Cor	14	108	*	-	-
Alcalinidade	257,73	236,28	*	-	-
Condutividade	640	1004	*	-	-
T(°C)	25,9	27,5	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,56	7,48	Ok	5 à 9	5 à 9
NO <sub>2</sub>	<0,10	<0,10	*	-	-
NO <sub>3</sub>	14,04	4,09	*	-	-
NH <sub>3</sub> -N	52,07	36,78	*	-	-
P Total (mg/L)	8,656	3,031	*	-	-
DQO (mg/L)	691	229	66,86%	-	-
DBO (mg/L)	298	57	80,87%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	0,5	0,5	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	4,96	6,73	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	2,3x10 <sup>8</sup>	2,3x10 <sup>3</sup>	99,98%	-	-

#### Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016  
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br  
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118