

Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Novembro/2025

Volume de Efluente Tratado: 341.861,66 m³/mês
 Volume (média dia): 11.395,39 m³/dia
 Volume (médio): 131,89 L/s

Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 - Art. 16
Turbidez	100	49,1	*	-	-
Cor	148	253	*	-	-
Alcalinidade	221,23	223,82	*	-	-
Condutividade	937	860	*	-	-
T(°C)	26,7	26,4	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,52	7,46	Ok	5 à 9	5 à 9
NO ₂	<0,10	<0,0050	*	-	-
NO ₃	6,08	2,49	*	-	-
NH ₃ -N	16,74	16,74	*	-	-
P Total (mg/L)	6,299	2,11	*	-	-
DQO (mg/L)	505	188	62,77%	-	-
DBO (mg/L)	229	44	80,79%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	3	0,5	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	1,25	4,01	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	1,7x10 ⁶	2,2x10 ³	99,87%	-	-

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118