

Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Dezembro/2025

Volume de Efluente Tratado: 314.933,56 m³/mês
 Volume (média dia): 10.159,00 m³/dia
 Volume (médio): 117,58 L/s

Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 - Art. 16
Turbidez	114	31,7	*	-	-
Cor	125	<5	*	-	-
Alcalinidade	211,11	208,07	*	-	-
Condutividade	1132	1032	*	-	-
T(°C)	28,1	28,0	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,64	7,60	Ok	5 à 9	5 à 9
NO ₂	<0,10	<0,10	*	-	-
NO ₃	4,79	1,44	*	-	-
NH ₃ -N	29,34	37,19	*	-	-
P Total (mg/L)	4,243	1,472	*	-	-
DQO (mg/L)	423	164	61,23%	-	-
DBO (mg/L)	228	56	75,44%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	6	1	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	4,65	5,8	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	2,3x10 ⁵	2,3x10 ³	%	-	-

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118