

## RELATÓRIO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DEZEMBRO DE 2025

<i>PARÂMETROS</i>	<i>UNIDADE</i>	<i>VMP<sup>(1)</sup></i>	<i>RESULTADO</i>
ASPECTO	-----	Límpido	Límpido
ODOR	-----	Nenhum	Nenhum
COR	UH <sup>(2)</sup>	15	1,40
TURBIDEZ	UNT <sup>(3)</sup>	5,0	0,65
ALCAL. BICARBONATO	mg/l	250,0	19,50
ALUMINA RESIDUAL	mg/l	0,2	0,02
CLORETO	mg/l	250,0	25,00
CORO RESIDUAL	mg/l	0,20 a 5,0	1,04
DUREZA	mg/l	300,0	24,00
FERRO	mg/l	0,30	0,01
FLUORETO	mg/l	0,60 a 0,80	0,67
MANGANÊS	mg/l	0,1	0,00
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	mg/l	Min 6,5	7,40
pH	-----	6,0 a 9,0	7,22
SULFATO	mg/l	250,0	2,50
NITRITO	mg/l	1,0	0,00
NITRATO	mg/l	10,0	1,60
CONDUTIVIDADE	µS/cm	**	109,00
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100 mL	Ausente em 95%	Ausente
ESCHERICHIA COLI	NMP/100 mL	Ausente	Ausente

O volume de chuvas registradas no mês de DEZEMBRO foi de 331,8 mm.

- (1) Valor Máximo Permitido  
 (2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)  
 (3) Unidade Nefelométrica de Turbidez  
 (\*\*\*) VMP sem comparativo