

### Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Fevereiro/2026

Volume de Efluente Tratado: 323.224,08 m<sup>3</sup>/mês  
 Volume (média dia): 11.543,72 m<sup>3</sup>/dia  
 Volume (médio): 133,61 L/s

#### Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 - Art. 16
Turbidez	159	34,3	*	-	-
Cor	150	43	*	-	-
Alcalinidade	165,44	145,69	*	-	-
Condutividade	712	586	*	-	-
T(°C)	24,0	25,0	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,30	7,70	Ok	5 à 9	5 à 9
NO <sub>2</sub>	<0,0050	1,0	*	-	-
NO <sub>3</sub>	6,06	5,58	*	-	-
NH <sub>3</sub> -N	21,07	10,74	*	-	-
P Total (mg/L)	4,619	0,736	*	-	-
DQO (mg/L)	185	58	68,65%	-	-
DBO (mg/L)	54	10	81,48%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	4,5	0,1	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	4,2	5,31	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	1,3x10 <sup>7</sup>	2,3x10 <sup>3</sup>	99,98%	-	-

#### Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016  
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - [sac@coden.com.br](mailto:sac@coden.com.br)  
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118