

### Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Janeiro/2026

Volume de Efluente Tratado: 334.741,43 m<sup>3</sup>/mês  
 Volume (média dia): 10.798,11 m<sup>3</sup>/dia  
 Volume (médio): 124,98 L/s

#### Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 - Art. 16
Turbidez	12,5	6,46	*	-	-
Cor	144	49	*	-	-
Alcalinidade	191,69	182,71	*	-	-
Condutividade	869	757	*	-	-
T(°C)	25	23,5	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,41	7,53	Ok	5 à 9	5 à 9
NO <sub>2</sub>	<0,0050	3,9	*	-	-
NO <sub>3</sub>	<0,30	2,93	*	-	-
NH <sub>3</sub> -N	40,08	16,03	*	-	-
P Total (mg/L)	5,439	0,782	*	-	-
DQO (mg/L)	406	67	83,49%	-	-
DBO (mg/L)	206	25	87,86%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	0,4	0,5	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	6,54	4,78	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	3,3x10 <sup>7</sup>	1,7x10 <sup>3</sup>	99,99%	-	-

#### Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016  
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br  
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118