

### Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Abril/2026

Volume de Efluente Tratado: 400.549,35 m<sup>3</sup>/mês  
 Volume (média dia): 13.351,64 m<sup>3</sup>/dia  
 Volume (médio): 154,53 L/s

#### Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 - Art. 16
Turbidez	166	54	*	-	-
Cor	164	85	*	-	-
Alcalinidade	146,40	139,40	*	-	-
Condutividade	710	672	*	-	-
T(°C)	24,1	25,1	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,60	7,64	Ok	5 à 9	5 à 9
NO <sub>2</sub>	<0,10	<0,0050	*	-	-
NO <sub>3</sub>	4,69	<0,30	*	-	-
NH <sub>3</sub> -N	24,38	22,31	*	-	-
P Total (mg/L)	4,186	0,854	*	-	-
DQO (mg/L)	296	57	80,74%	-	-
DBO (mg/L)	59	7	88,13%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	2	0,2	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	2,97	4,2	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	2,3x10 <sup>5</sup>	2,3x10 <sup>3</sup>	99%	-	-

#### Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016  
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - [sac@coden.com.br](mailto:sac@coden.com.br)  
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118