

## RELATÓRIO MENSAL DA QUALIDADE DA ÁGUA ABRIL DE 2026

<i>PARÂMETROS</i>	<i>UNIDADE</i>	<i>VMP<sup>(1)</sup></i>	<i>RESULTADO</i>
ASPECTO	-----	Límpido	Límpido
ODOR	-----	Nenhum	Nenhum
COR	UH <sup>(2)</sup>	15	3,80
TURBIDEZ	UNT <sup>(3)</sup>	5,0	0,71
ALCAL. BICARBONATO	mg/l	250,0	17,50
ALUMINA RESIDUAL	mg/l	0,2	0,02
CLORETO	mg/l	250,0	25,00
CORO RESIDUAL	mg/l	0,20 a 5,0	1,20
DUREZA	mg/l	300,0	25,50
FERRO	mg/l	0,30	0,01
FLUORETO	mg/l	0,60 a 0,80	0,64
MANGANÊS	mg/l	0,1	0,00
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	mg/l	Min 6,5	7,00
pH	-----	6,0 a 9,0	7,23
SULFATO	mg/l	250,0	0,50
NITRITO	mg/l	1,0	0,00
NITRATO	mg/l	10,0	1,75
CONDUTIVIDADE	µS/cm	**	120,00
COLIFORMES TOTAIS	NMP/100 mL	Ausente em 95%	Ausente
ESCHERICHIA COLI	NMP/100 mL	Ausente	Ausente

O volume de chuvas registradas no mês de ABRIL foi de **74,8 mm**.

(1) Valor Máximo Permitido

(2) Unidade Hazen (mg Pt-Co/L)

(3) Unidade Nefelométrica de Turbidez

(\*\*) VMP sem comparativo

### Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016  
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br  
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118