

Relatório de Tratamento de Efluentes ETE Quilombo - Ref.: Maio/2026

Volume de Efluente Tratado: 353.027,03 m³/mês
 Volume (média dia): 11.387,97 m³/dia
 Volume (médio): 131,80 L/s

Média Mensal

Parâmetro	Efluente Bruto	Efluente Tratado	Eficiência Média (%)	Decreto 8468/76 Art. 18	Conama 430/11 – Art. 16
Turbidez	117	44,7	*	-	-
Cor	180	69	*	-	-
Alcalinidade	150,29	146,59	*	-	-
Condutividade	496,2	414,5	*	-	-
T(°C)	27,1	27,6	Ok	< 40°C	< 40°C
pH	7,64	7,65	Ok	5 à 9	5 à 9
NO ₂	<0,0050	<0,0050	*	-	-
NO ₃	5,95	1,96	*	-	-
NH ₃ -N	54,55	18,6	*	-	-
P Total (mg/L)	6,913	1,505	*	-	-
DQO (mg/L)	522	165	68,39%	-	-
DBO (mg/L)	217	40	81,57%	< 60 mg/L ou 80%	-
Resíduo Sed. (ml/L)	2	0,5	Ok	< 1,0 mL/L	< 1,0 mL/L
Oxigênio Dissolvido (O.D) (mg/L)	2,85	5,6	Ok	≥ 4	-
Coliformes Termotolerantes (N.M.P/100)	2,3x10 ⁷	2,3x10 ³	99,99%	-	-

Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa

Rua Eduardo Leekning, 550 - Jd. Bela Vista, Nova Odessa/SP - CEP: 13.385-016
 Contato: 0800 771 1195 - (19) 3476-8500 - sac@coden.com.br
 CNPJ: 48.832.398/0001-59 - IE: 482.013.889.118